

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____
на щебень из плотных горных пород для дорожного строительства
фракции от 8 мм до 16 мм
Месторождение гранитов «Лупикко-2»
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ. РА05.В.87542/22
Действительна до 24.08.2027

Дата _____
Получатель _____
Количество _____
Документ _____
Тара _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц **0,9 %**
2. Марка по механической прочности: **1400**
3. Морозостойкость: **F 300**
4. Объемный вес **1,34 т/м³**
5. Отгруженная продукция выпускается по **ГОСТ 32703-2014**
6. Гранулометрический состав:

проход через сито, %	размер ячеек контрольных сит, мм					
	2D	1.4D	D	D/1,4	d	d/2
ГОСТ (марка 90/10)	100	100	от 90 до 100	от 25 до 80	от 0 до 10	от 0 до 2
фактические показатели	100	100	91,9	35,2	9,8	1,86

7. Удельная радиоактивность **123 Бк/кг**
8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы **9,8 %**
9. Содержание глины в комках **0**

Гл. специалист ОТК: Алексеев Р.В.

