

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

На щебень из плотных горных пород для дорожного строительства
Фракции от 25 мм до 60 мм
Месторождение гранитов «Лупикко-2»
Декларация о соответствии ЕАЭС № RUD-RU. PA05.B.87542/22
Действительно до 24.08.2027

Дата:

Получатель:

Количество:

Документ:

Тара:

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц **0,9%**
2. Марка по механической прочности: **1400**
3. Морозостойкость: **F 300**
4. Объемный вес: **1,34 т/м**
5. Отгруженная продукция выпускается по **ГОСТ7392-2014**
6. Марка по истираемости: **И1**
7. Гранулометрический состав:

	Диаметр отверстий сит, мм			
	d	(d+D) 0.5	D	1.25 D
Требования ГОСТ %	90-100	30-60	ДО - 10	ДО 0,5
Полные остатки, %	97,93	51,12	7,87	0

8. Удельная радиоактивность **123 Бк/кг**
9. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы **14,4%**
10. Содержание глины в комках **0**

Гл. специалист ОТК

